INTERRUPÇÃO GRÁFICA
CONTINUA FOLHA 01

INTERRUPÇÃO GRÁFICA
CONTINUA FOLHA 01

RUA D

RUA G

PONTO DE INTERLIGAÇÃO

PONTO DE INTERLIGAÇÃO ENTRE A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EXISTENTE DEM DN 100mm E A REDE DE AGUA A SER IMPLANTADA PARA ABASTECIMENTO DA VILA GARCIA E RECREIO PEDREGAL COM DIÂMETRO DN150mm.

REDE DE AGUA EXISTENTE DN 100mm

(CORREGO)

CHÁCARA NOSSA SENHORA APARECIDA

CHÁCARA SAO JOSE

CHÁCARA LUMARINE

CHÁCARA SÃO LUIZ

CHÁCARA SANTO ANTONIO

CHÁCARA N°30

CHÁCARA N°26

CHÁCARA N°24

CHÁCARA N°22

CHÁCARA N°20

CHÁCARA N°18

CHÁCARA N°16

CHÁCARA N°14

CHÁCARA N°12

CHÁCARA N°10

CHÁCARA N°08

CHÁCARA N°06

CHÁCARA N°04

CHÁCARA N°02

N

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
LEGENDA DAS CONEXÕES E PEÇAS

NUMERO PEÇA	PEÇA	DISCRIMINAÇÃO
01		TÊ 90° de FoFo, com Bolsas, JE DN 150mm ABNT NBR 7665
02		TÊ 90° de PVC PBA, com Bolsas, JE DN 100mm ABNT NBR 5647-1/2007
03		TÊ 90° Redução de PVC PBA, com Bolsas, JEI DN 100 x DN 50mm ABNT NBR 5647-1/2007
04		Curva 90° de PVC PBA, com Bolsas JEL DN 100mm ABNT NBR 5647-1/2007
05		Curva 45° de FoFo, com Bolsas JEL DN 150 mm ABNT NBR 7665
06		Curva 45° de PVC PBA, com Bolsas JEL DN 100mm ABNT NBR 5647-1/2007
07		Redução de F°F° DN 150 x PVC PBA DN 100mm NBR 7665
08		Redução de PVC PBA DN 100 x PVC PBA DN 50mm NBR 5647-1/2007
09		Válvula de F°F°, com cunha de borracha, corpo curto, JE, para tubo PVC DEFOFO, DN 150mm, ABINT NBR 14.968 (Manobra)
10		Válvula de F°F°, com cunha de borracha, corpo curto, JE, para tubo PVC PBA, DN 100mm, ABINT NBR 14.968 (Manobra)
11		CAP de PVC PBA, JEL DN 50mm ABNT NBR 5647-1/2007
12		TÊ 90° de PVC PBA, com Bolsas, JE DN 50mm ABNT NBR 5647-1/2007
13		Curva 45° de PVC PBA, com Bolsas JEL DN 50mm ABNT NBR 5647-1/2007

REDE DE ÁGUA EXISTENTE

REDE DE ÁGUA A EXECUTAR

REDE DE GALERIA EXISTENTE



REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PLANTA DE EXECUÇÃO

FOLHA 02

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA "VILA GARCIA E RECREIO PEDREGAL"
OBJETO

SAEMAS - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE SERTÃOZINHO
PROPRIETÁRIO

ESTRADA VICINAL ANTONIO SARTI
LOCAL

SERTÃOZINHO – SP
MUNICÍPIO

1:1.000
ESCALA

PLANTA DE SITUAÇÃO

PROPRIETARIOS	SAEMAS – SERV. DE AGUA E ESGOTO DE SERTAOZINHO
AUTOR DO PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	
CREA 5060060434	Engº Civil ALEX CARDIN DE SOUSA
ART 28027230181314199	
RESPONSAVEL TECNICO	
CREA 5060060434	Engº Civil ALEX CARDIN DE SOUSA
ART 28027230181314199	

NOTA TECNICA :

DADOS GERAIS DO PROJETO:

QUANTIDADE DE LIGAÇÕES ATENDIDAS = 250 unidades

POPULAÇÃO ESTIMADA = 2000 hab.

VILA_GARCIA_RECREIO_PEDREGAL-EXEC_FOLHA_02_R00