





ESCORAMENTO PONTALETEADO PARA VALAS





ESCORAMENTO DESCONTÍNUO PARA VALAS




ESCORAMENTO CONTÍNUO PARA VALAS




EMBASAMENTO TIPO 1 S/ N.A. (SIMPLES)






EMBASAMENTO TIPO 2 C/ N.A.

OBS: OS DETALHES DE EMBASAMENTO E ESCORAMENTO SÃO ORIENTATIVOS E SOMENTE APÓS A ABERTURA DA VALA OS MESMOS SERÃO DEFINIDOS, EM CONJUNTO COM O PROJETO.

(*) REATERRO COM TERRA ISENTA DE MATERIAIS ESTRANHOS (RAIZES, ROCHAS, IMPUREZAS)

(**) LARGURA DA VALA EM FUNÇÃO DO TIPO DE ESCORAMENTO E COTA DE CORTE (VER TABELA 1)




CORTE A–A

CONFORME NBR 12266/1992

TABELA 1 - LARGURA DA VALA PARA OBRA DE ESGOTO

| DIÂMETRO NOMINAL | COTA DE CORTE (m) | LARGURA DA VALA EM FUNÇÃO DO TIPO DE ESCORAMENTO E COTA DE CORTE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PONTALETES (m) | CONTÍNUO E DESCONTÍNUO (m) | ESPECIAL (m) | METÁLICO-MADEIRA (m) |
| 250 e 300 | 0 - 2 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | - |
| | 2 - 4 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,85 |
| | 4 - 6 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 |
| | 6 - 8 | 1,10 | 1,40 | 1,80 | 2,15 |
| 600 | 0 - 2 | 1,20 | 1,40 | 1,50 | - |
| | 2 - 4 | 1,30 | 1,60 | 1,80 | 2,45 |
| | 4 - 6 | 1,40 | 1,80 | 2,10 | 2,60 |
| | 6 - 8 | 1,50 | 2,00 | 2,40 | 2,75 |

NOTA: As características das valas devem ser estudadas individualmente, no caso da necessidade de utilização de tubulações com diâmetros diversos descritos na Tabela.

| Nº | DISCRIMINAÇÃO | REVISOR | VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE | CÓDIGO | OBJETO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

REVISÕES — DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

ENG CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA
AVENIDA IBIRAPUERA, 2907, CONJ. 211, CEP 04029-200, SÃO PAULO, SP
e-mail: contato@engconsultoria.com.br
CREA 0756232

ART PROJ: 28027230191447772

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJ. | R.M.S. | EG/DIPRO | |
| COORD. ÁREA | R.M.S. | EG/DECOP | |
| COORD. PROJ. | PEDRO IVO | EG/DECOP | |
| RESP.TEC. | ENG. PEDRO IVO DE ALMEIDA SANTOS CREA: 5061115668 | | |

VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DO SAEMAS - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE - E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS. A LIBERAÇÃO OU A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DESTE DOCUMENTO NÃO EXIME A PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

Saemas SAEMAS SERTÃOZINHO

EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO

OBJETO: PROJETO HIDRÁULICO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO DO JARDIM PARAÍSO

DETALHES DE VALAS, ESCORAMENTO E PVs

LOCAL: RUA FIORAVANTE SICCHIERI - MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO

.

| ESC: | FL. TIPO | CÓDIGO: | FOLHA No. | REVISÃO |
|---|---|---|---|---|
| S/ ESCALA | A1 | SAEMAS-JPA-EEE-HID | 12 | R0 |