BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR EM CONCRETO ARMADO - TIPO C1



VISTA FRONTAL



CORTE A-A



PLANTA

A

Ø i (m)	TABELA DE DIMENSÕES PARA O MURO ALA (cm)															
	A	B	C	D	E	F	H	K	L	M	N	P	U	W	Y	Z
0,80	296	262	71	37	158	120	120	40	128	25	95	25	40	15	17	25
1,00	359	315	82,5	47	185	150	145	45	145	35	110	30	60	20	22	40
1,20	408	364	97	47	215	170	175	55	175	45	130	30	60	20	22	40

TABELA DE QUANTIDADE			
Øi (m)	QUANTIDADES PARA 1 BOCA		
0,80	CONCRETO	m³	1,19
	FORMA	m²	9,78
	LASTRO	m³	0,17
1,00	CONCRETO	m³	2,33
	FORMA	m²	15,18
	LASTRO	m³	0,25
1,20	CONCRETO	m³	3,07
	FORMA	m²	19,72
	LASTRO	m³	0,32

NOTAS:

1 - MEDIDAS EM cm, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS.
CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25 (fck > 25 MPa)
FATOR ÁGUA/CIMENTO ≤ 0,65
CONCRETO MAGRO - CLASSE C10 (fck > 10 MPa)
AÇO CA-50 (fyk > 500 MPa)

3 - COBRIMENTO DA ARMADURA - 3cm

4 - PARA ARMAÇÃO VER PP-DE H07/050.

5 - TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO: DEVERÁ SER DEFINIDA EM FUNÇÃO DAS CONDIÇOES LOCAIS. EM SOLOS MUITO COMPRESSÍVEIS DEVERÁ SER FEITA A REMOÇÃO DO MATERIAL MOLE E REATERRO COM SOLO SELECIONADO COMPACTADO.

6 - OS TUBOS DEVERÃO SER ASSENTADOS DE MODO QUE A BOLSA FIQUE POSICIONADA NO LADO DE MONTANTE DO BUEIRO, NA BOCA DE ENTRADA, PARA MELHORAR AS CONDÇOES HIDRÁULICAS DE ENTRADA.

N°	DISCRIMINAÇÃO	REVISOR	VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

REVISÕES

CÓDIGO	OBJETO

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

ENGCONSULTORIA
ENG CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA
RUA DR. ORLANDO DAMIANO, 2184, SALA 05, CEP 13560-630, SÃO CARLOS, SP
e-mail: contato@engconsultoria.com.br
CREA 229127

ART PROJ: 2620250708725

		VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE	
PROJ.	G. B.		
COORD. ÁREA	G. B.		
COORD. PROJ	PEDRO IVO		
RESP.TEC.	ENG. PEDRO IVO DE ALMEIDA SANTOS CREA: 5061115668		

ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DO SAEMAS, E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS. A LIBERAÇÃO OU A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DESTE DOCUMENTO NÃO EXIME A PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

Saemas SAEMAS SERTÃOZINHO

EMPREENDIMENTO:	MELHORIA DA DRENAGEM NO JARDIM BOA VISTA
OBJETO:	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
	DETALHES 02 - MUROS ALA 01 - FORMAS
LOCAL:	JARDIM BOA VISTA - RUA OLAVO ALVES

ESC:	FL. TIPO	CÓDIGO:	FOLHA No	REVISÃO
INDICADA	A1	SAEMAS-BVI-DRE	07	R0