



- O MATERIAL DA ESCADA PODERÁ SER EM FIBRA DE VIDRO OU AÇO CARBONO (NESTE CASO GALVA CONJUNTO POR IMERSÃO, APÓS A FABRICAÇÃO CONFORME ASTM-A-163 CLASSE B1).
- ELIMINAR TODOS OS CANTOS VIVOS E REBARBAS.
- DIMENSÕES EM METROS (m), SALVO INDICAÇÕES CONTRÁRIAS.
- OS PINOS, CHUMBADORES, GRAPAS DE FIXAÇÃO, PARAFUSOS, DEVEM SER EM AÇO INOX ANSI 304.
- O GUARDA-CORPO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR 14718 E NR 18.



VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE	
EG/DIPRO	
EG/DECOP	
EG/DECOP	

ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DO
SAEMAS - SERVIÇO AUTÔNOMO DE
ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE - E
SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER
COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS.
A LIBERAÇÃO OU A VERIFICAÇÃO DA
CONFORMIDADE DESTES DOCUMENTOS
NÃO EXIME A PROJETISTA DE SUA
RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

LEGENDA

SERVIÇO OU FLUIDO
TRANSPORTADO PELA LINHA

MATERIAL DA LINHA

400-ESG-07-FF

DIÂMETRO DA LINHA

N° SEQUENCIAL DA LINHA

— FORNECIMENTO DA CONTRATANTE

— FORNECIMENTO DO FABRICANTE



NOTAS:

- DIMENSÕES EM METRO, DIÂMETROS EM MILÍMETROS, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- O MATERIAL PODERÁ SER EM FIBRA DE VIDRO OU AÇO CARBONO (NESTE CASO GALVANIZAR O CONJUNTO POR IMERSÃO APÓS A FABRICAÇÃO CONFORME ASTM-A-163 CLASSE B1).
- ELIMINAR TODOS OS CANTOS VIVOS E REBARBAS.

PROJ.	R.M.S.		
COORD. ÁREA	R.M.S.		
COORD. PROJ	PEDRO IVO		
RESP.TEC.	ENG. PEDRO IVO DE ALMEIDA SANTOS	CREA:	505115568

ESC: INDICADA	FL. TIPO A1	CÓDIGO: SAEMAS-JPA-EEE-HID	FOLHA No. 03	REVISÃO R0
---------------	----------------	--------------------------------------	------------------------	----------------------